PLANTA BAIXA
1 / 150

NOTA:
1- ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO, SÃO DE 25MM
2- ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO, SÃO DE 40MMm
3- UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL E MARCA JOELHOS
4- CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS TM PROJETO, SÃO DE 1 6mm²

Legenda

	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
29 e	Conjunto interrup. simples & tomada a 1,10m do piso
	Entrada de serviço aérea
m	Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso
a	Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso
c c	Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso
9 p 4x32	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
br p impacto	Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede
9 f 23	Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
br	Relé fotoelétrico a 3,00m do piso
26	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
ARC18000 62 2110	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

LEGENDA
s/esc.

FIXAÇÃO ELETROCALHA
s/esc.

RECINTO DE ENERGIA/LÓGICA
s/esc.



ENTRADA DE ENERGIA
s/esc.



CAIXA DE MEDIÇÃO
s/esc.



CONEXÃO ELETRODUTO - ELTROCALHA
s/esc.



FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/esc.



FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/esc.

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SMDUSEP
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PREFEITO MUNICIPAL: CÉZAR SCHIRMER
SECRETÁRIO: JÚLIO SILVA NETO
RUA VENÂNCIO AIRES 2277 - 5º ANDAR - CENTRO
CEP 97010-005 - SANTA MARIA - RS
(55) 3921-7068 - sdu@santamaria.rs.gov.br

Santa Maria, RS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

OBRA: EMEF SÃO CARLOS
LOCAL: Rua Agostinho Scolari, s/n. º, Vila Urlândia, cidade Santa Maria/RS

TITULO: 7.2.4 - PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO E GLP
ASSUNTO: PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - NOVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO SANTA MARIA

PROJETO: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48.490-D

RRT/ART:	DESENHO:	DATA:	PRANCHA:
ART Nr: 8300806	CLÁUDIA RECKZIEGEL ARQ E URB CAU/RS 114865-6	NOV/2015	01/02

ÁREA: 1.189,98m²