SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

PREFEITO MUNICIPAL: CEZAR SCHIRMER
SECRETÁRIO: JOLIO SILVA NETO
RUA VENÂNCIO AIRES 2277 - 8º ANDAR - CENTRO
CEP 97010-006 - SANTA MARIA - RS
(55) 3921-7088 - sdu@sertanet.ufsm.br

RRT/ART:	DESENHO:	DATA:	PRANCHA:
ART Nº: 801107/9	CLÁUDIA REGINATTO ARQ E URB CAU/RS 114885-6	NOV/2015	01/02

ÁREA: 400,97m²

OBRA:
EMEF SÃO JOÃO BATTISTA

LOCAL:
Rua Elio Brenner, s/n, º, Vila Brenner,
cidade Santa Maria/RS

TÍTULO: 7.2.4 - PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO E GLP

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - NOVO

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO SANTA MARIA

PROJETO:
ELDON ALBERTO REGINATTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48.460-D

Legenda das Indicações

Impacto	Arm-impacto/meio - exterpor (parede) - anti-impacto 100 W
ARC12000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

Legenda

11 y	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
11 y	Conjunto interrup. paralelo à tomada a 1,70m do piso
12 a	Conjunto interrup. simples à tomada a 1,70m do piso
	Entrada de serviço aérea
W	Interruptor paralelo - 1 teclas a 1,10m do piso
M	Interruptor simples - 1 teclas a 1,10m do piso
d	Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso
4x32 d	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
1 ab	Luminária p/ lâmp. fluorel. anti-impacto - parede
2 impacto	Luminária spot p/ fluor. compacta c/ refator - sobrepor
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
ab	Refé fotoelétrico a 3,00m do piso
12	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
ARC18000 R 2110	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

LEGENDA

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO
1 / 50

RECINTO DE ENERGIA/LÓGICA
s/escala

FIXAÇÃO ELETROCALHA
s/escala

FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/escala

FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/escala

CONEXÃO ELETRODUTO - ELTROCALHA
s/escala

NOTA
1- ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO, SÃO DE Ø3/4".
2- ELETROCALHAS NÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO, SÃO DE #50X50mm.
3- UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
4- CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS EM PROJETO, SÃO DE 1,5mm²

DIVISA

DIVISA