sala aula 2

biblioteca

sala aula 1

sanit. masc.1

sala aula 3

circulação

sala aula 5

escada e circ.

sala aula pequenos

sala informat.

circulação

circulação

RAMPA

A: 10.83 m2

QM1 (Térreo)
(49841 W)

QD1 (Térreo 2)
(11144 W)

QD2 (Térreo 1)
(30483 W)

QD3 (Térreo 3)
(8254 W)

AL1

CORTE CC'

CORTE BB'

DETALHE 1

DETALHE 2

NOTAS:

1- MARCA PARA FURAÇÃO: DUAS ESTAMPAS, UMA COM 2,80CM CIRCUNDADA POR OUTRA DE 4,60CM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DOS ELETRODUTOS. PARA O ELETRODUTO DE ATERRAMENTO UMA ESTAMPA COM 2,20CM DE DIÂMETRO.

2- A CAIXA FABRICADA EM CHAPA DE METAL DEVE POSSUIR TERMINAL PARA ATERRAMENTO

CAIXA DE MEDIÇÃO
s/escc.

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO
ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
BUÇO GALVANIZADO
LUVA GALVANIZADA
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
POSTE DE FERRO GALV. OU CONCRETO
CURVA DE ENTRADA DE 180°

NOTAR:
1- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE SER INFERIOR A 6,00m EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE PORTA
2- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
CINTA OU FIO DE COBRE
ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
CINTA OU FIO DE COBRE
PINGADEIRA
DISTRIBUIÇÃO
VAI À DISTRIBUIÇÃO subterrâneo
VISTA SUPERIOR
CORTE B - B
DETALHE ATERRAMENTO
SEIRAL DE COBERTURA
CAIXA PARA MEDIDOR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
CONDUTOR DE COBRE NU
VAI À DISTRIBUIÇÃO subterrâneo
CAIXA DE INSPEÇÃO
1ª VOLTA DE FOLGA NO CABO NA PRIMEIRA E ÚLTIMA CAIXA DE PASSAGEM
ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
CORTE A - A

ENTRADA DE ENERGIA
s/escc.

DIAGRAMA MULTIFILAR
s/escc.

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PREFEITO MUNICIPAL: CÉZAR SCHIRMER
SECRETÁRIO: JÚLIO SILVA NETO
RUA VENÂNCIO AIRES 2277 - 5º ANDAR - CENTRO
CEP 97010-005 - SANTA MARIA - RS
(55) 3921-7066 - sdu@santamaria.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

OBRA: **EMEF SANTA FLORA**

LOCAL: Estrada Municipal Januário Chagas Franco, Localidade Santa Flora cidade Santa Maria/RS

TITULO: 7.2.4 - PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO E GLP

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - NOVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO SANTA MARIA

PROJETO: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 46.460-D

RRT/ART: ART Nr: 8011079

DESENHO: CLÁUDIA RECKZIEGEL
ARQ E URB CAU/RS 114885-6

DATA: NOV/2015

PRANCHA: 02/02

ÁREA: 935,31m²