sanit 4
sanit 5
banheira
armário
armário
sala de aula 8
sala de aula 7
circul.
armário
sala de aula 6
escritório
secretaria
cozinha
cozinha
gás
sala de aula 5
despensa
sala de aula 4
circul.
hall entrada
sala de aula 1
sanit 1
sanit 2
banheira
sanit 3
circul.
depósito
sala de aula 3
circul.
almoxarifado
sala de aula 2
30x30
30x30
impacto
ba
bf
ARC16000 1650
ARC12000 1247
QM1
AL1
QD1
QD2
QD3
QD4

Legenda

	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
ao	Conjunto interrup. 2 simples & tomada a 1,10m do piso
n	Conjunto interrup. paralelo & tomada a 1,10m do piso
j	Conjunto interrup. simples & tomada a 1,10m do piso
	Entrada de serviço aérea
n	Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso
f	Interruptor paralelo - 2 teclas a 1,10m do piso
c	Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso
a	Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso
ax	Interruptor simples - 3 teclas a 1,10m do piso
a	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
bc	Luminária p/ lâmp. incand. anti-impacto - parede
impacto	
am	Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
ba	Relé fotoelétrico a 3,00m do piso
bf	Relé fotoelétrico a 3,0m do piso
42	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
ARC16000 25 1650	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Legenda das indicações

impacto	Anti-impacto/inseto - sobrepor (parede) - anti-impacto 100 W
ARC12000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC16000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU
ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC34000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 34000BTU

LEGENDA
s/esc.

NOTA
1- ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO, SÃO DE Ø3/4".
2- ELETROCALHAS NÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO, SÃO DE #50X50mm.
3- UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.



CONEXÃO ELETRODUTO - ELTROCALHA
s/esc.



FIXAÇÃO ELETROCALHA
s/esc.



FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/esc.



FIXAÇÃO ELETRODUTO
s/esc.

Proprietário	Responsável Projeto:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA CNPJ: 88.488.366/0001-00	Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel Crea/RS 48.490-D
PROJETO ELÉTRICO LOTE 01 - 01 - EMEI DARCY DE VARGAS Avenida Borges de Medeiros , n. º 770, cidade Santa Maria/RS	Area: 740,67m² — Data: JAN | 2015
PLANTA BAIXA - ELÉTRICO LEGENDA	Escala: INDICADA — Prancha: 01 / 03