Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W) 11	18	22	36	Tomadas (W) 100	150	600	1000	1247	2000	Pot. Inst. (VA)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FDT	FDA	Iz (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação Sala Aula 1	Pn/N	B1	220 V			16								352	352	S		352		0,88	0,88	2,5	34,0	10,0	0,68	1,73	Ok
	a						8								216	200	S		200		1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
	b						8								216	200	S		200		1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
2	Iluminação Sala Aula 2	Pn/N	B1	220 V			16								632	512	T			512	1,00	0,85	6,0	2,5	34,0	10,0	0,60	1,64	Ok
	c						8								216	200	T			200	1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
	d						8								216	200	T			200	1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
3	Iluminação Circ.Escada 3º Pav.	Pn/N	B1	220 V			12								474	384	S		384		1,00	0,85	4,1	2,5	34,0	10,0	0,31	1,35	Ok
	e						8								216	200	S		200			1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
	f						4								108	100	S		100			1,00	0,7	2,5	34,0				Ok
4	Tomadas Sala Aula 1	Pn/N+T	B1	220 V					13						1444	1300	T			1300	1,00	0,85	15,8	2,5	34,0	10,0	1,10	2,33	Ok
5	Tomadas Sala Aula 2	Pn/N+T	B1	220 V					13						1444	1300	T			1300	1,00	0,85	15,8	2,5	34,0	10,0	1,09	2,33	Ok
6	Tomadas Circ. 3º Pav.	Pn/N+T	B1	220 V					2						222	200	T			200	1,00	0,85	1,0	2,5	34,0	10,0	0,09	1,32	Ok
7	AR Sala Aula 1	Pn/N+T	B1	220 V							1				2664	2139	T			2139	1,00	0,85	26,7	6	41,0	10,0	0,60	1,77	Ok
8	AR Sala Aula 2	Pn/N+T	B1	220 V							1				2664	2139	S			2139	1,00	0,85	26,7	6	41,0	10,0	0,60	1,76	Ok
	Iluminação Externa 1	Pn/N	B1	220 V		6	3								216	189	T			189	1,00	1,00	2,9	1,5	17,5	10,0	0,73	1,89	Ok
	ag					2									216	200	T			200		1,00	1,4	1,5	17,5				Ok
	af						3								324	300	T			300		1,00	2,1	1,5	17,5				Ok
10	Iluminação Sala Aula 3	Pn/N	B1	220 V		12									474	384	S		384		1,00	1,00	3,3	1,5	17,5	10,0	0,88	1,73	Ok
	e					12									474	384	S		384			1,00	3,3	1,5	17,5				Ok
11	Iluminação Sala Informática	Pn/N	B1	220 V		12									474	384	R	384			1,00	1,00	3,3	1,5	17,5	10,0	0,88	1,87	Ok
	h					12									474	384	R	384				1,00	3,3	1,5	17,5				Ok
12	Iluminação Sala Aula 4	Pn/N	B1	220 V		8									316	288	R	288			1,00	1,00	1,4	1,5	17,5	10,0	0,18	1,28	Ok
	o					8									316	288	R	288				1,00	1,4	1,5	17,5				Ok
13	Iluminação Coord.Let.	Pn/N	B1	220 V	1	13									467	467	R	467			1,00	1,00	3,3	1,5	17,5	10,0	0,62	1,76	Ok
	d					8									316	288	R	288				1,00	1,4	1,5	17,5				Ok
	o					4									158	144	R	144				1,00	0,7	1,5	17,5				Ok
	f				1										33	33	R	33				1,00	0,1	1,5	17,5				Ok
14	Tomadas Sala Aula 3	Pn/N+T	B1	220 V					8						888	800	R	800			1,00	1,00	4,0	2,5	34,0	10,0	0,91	1,84	Ok
15	Tomadas Sala Informática	Pn/N+T	B1	220 V					8						888	800	R	800			1,00	1,00	4,0	2,5	34,0	10,0	0,44	1,48	Ok
16	Tomadas Sala Aula 4	Pn/N+T	B1	220 V					8						888	800	R	800			1,00	1,00	4,0	2,5	34,0	10,0	0,19	1,35	Ok
17	Tomadas Coord.Let.	Pn/N+T	B1	220 V					13						1444	1300	R	1300			1,00	1,00	6,6	2,5	34,0	10,0	1,11	2,34	Ok
18	AR Sala Aula 3	Pn/N+T	B1	220 V							1				1066	1247	R	1247			1,00	1,00	6,3	6	41,0	10,0	0,56	1,48	Ok
19	AR Sala Informática	Pn/N+T	B1	220 V							1				1066	1247	R	1247			1,00	1,00	6,3	6	41,0	10,0	0,56	1,48	Ok
20	AR Sala Aula 4	Pn/N+T	B1	220 V							1				789	678	R	678			1,00	1,00	5,4	6	41,0	10,0	0,48	1,31	Ok
21	Tomadas Circulação	Pn/N	B1	220 V						2					300	300	R	300			1,00	1,00	1,0	2,5	34,0	10,0	0,08	1,19	Ok
TOTAL					1	88	3	60	1	1	2	3	19291		17333	R=5+7		7919		4998	4998							

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W) 22	36	Tomadas (W) 100	150	1247	3150	Pot. Inst. (VA)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FDT	FDA	Iz (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
22	Iluminação Externa 2	Pn/N	B1	220 V		6					600	600	S		600		1,00	1,00	2,3	1,5	17,5	10,0	1,33	2,66	Ok
	af					6					600	600	S		600			1,00	2,3	1,5	17,5					Ok
23	Iluminação Sanit. Masc. e Fem.	Pn/N	B1	220 V	8	8					454	384	T			384	1,00	1,00	2,1	1,5	17,5	10,0	0,41	2,04	Ok
	d				8						216	200	T			200		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	h				1						33	33	T			33		1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
	l					4					108	108	T			108		1,00	0,7	1,5	17,5					Ok
	j				1						33	33	T			33		1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
	k				1						33	33	T			33		1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
	l				1						33	33	T			33		1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
	m				1						33	33	T			33		1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
	n					4					108	108	T			108		1,00	0,7	1,5	17,5					Ok
24	Iluminação Circulação/Área Externa	Pn/N	B1	220 V		40					1080	1080	T			1080	1,00	1,00	7,3	1,5	17,5	10,0	1,08	2,40	Ok
	ab					8					216	200	T			200		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	ae					4					108	100	T			100		1,00	0,7	1,5	17,5					Ok
	o					8					216	200	T			200		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	p					8					216	200	T			200		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	q					12					324	324	T			324		1,00	2,3	1,5	17,5					Ok
25	Iluminação Sala Aula Gilberti. 2	Pn/N	B1	220 V	1	16					606	606	S		606		1,00	1,00	3,0	1,5	17,5	10,0	0,74	2,37	Ok
	u					8					216	200	S		200			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	r					8					216	200	S		200			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	s					8					216	200	S		200			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	t				1						33	33	S		33			1,00	0,1	1,5	17,5					Ok
26	Iluminação Biblioteca	Pn/N	B1	220 V		8					316	288	S		288		1,00	1,00	1,4	1,5	17,5	10,0	0,37	2,00	Ok
	t					8					316	288	S		288			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
27	Iluminação Sala Aula 6	Pn/N	B1	220 V		16					632	512	T			512	1,00	1,00	2,9	1,5	17,5	10,0	0,59	2,62	Ok
	u					8					316	256	T			256		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	v					8					316	256	T			256		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
28	Iluminação Sala Aula 7	Pn/N	B1	220 V		16					632	512	T			512	1,00	1,00	2,9	1,5	17,5	10,0	1,33	3,36	Ok
	w					8					316	256	T			256		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	x					8					316	256	T			256		1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
29	Tomadas Sanit. Masc. e Fem.	Pn/N	B1	220 V			6				697	650	S		650		1,00	1,00	3,0	2,5	34,0	10,0	0,39	2,80	Ok
30	Tomadas Circulação/Área Externa	Pn/N	B1	220 V			8				888	800	T			800	1,00	1,00	3,5	2,5	34,0	10,0	0,46	2,76	Ok
31	Tomadas Sala Aula Gilberti. 2	Pn/N+T	B1	220 V			14				1666	1400	S			1400	1,00	1,00	7,1	2,5	34,0	10,0	0,89	3,22	Ok
32	Tomadas Biblioteca	Pn/N+T	B1	220 V			8				888	800	T			800	1,00	1,00	4,0	2,5	34,0	10,0	0,41	3,04	Ok
33	Tomadas Sala Aula 6	Pn/N+T	B1	220 V			16				1807	1600	T			1600	1,00	1,00	7,8	2,5	34,0	10,0	1,37	3,80	Ok
34	Tomadas Sala Aula 7	Pn/N+T	B1	220 V			16				1807	1600	T			1600	1,00	1,00	7,8	2,5	34,0	10,0	1,36	4,39	Ok
35	AR Sala Aula 5	Pn/N+T	B1	220 V						1	3544	3150	R	3150			1,00	1,00	15,3	6	41,0	16,0	0,70	3,39	Ok
36	AR Sala Aula 6	Pn/N+T	B1	220 V						1	3544	3150	R	3150			1,00	1,00	15,3	6	41,0	16,0	0,69	3,38	Ok
37	AR Sala Aula 7	Pn/N+T	B1	220 V						1	3544	3150	R	3150			1,00	1,00	15,3	6	41,0	16,0	0,69	3,38	Ok
38	Iluminação Sala Direção	Pn/N	B1	220 V	12						474	384	T			384	1,00	1,00	2,1	1,5	17,5	10,0	0,46	2,09	Ok
	y				12						474	384	T			384		1,00	2,1	1,5	17,5					Ok
39	Iluminação Sala Aula 8	Pn/N	B1	220 V	16						692	512	S		512		1,00	1,00	3,0	1,5	17,5	10,0	1,07	3,70	Ok
	ac				8						316	256	S		256			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
	ab				8						316	256	S		256			1,00	1,4	1,5	17,5					Ok
40	Tomadas Sala Direção	Pn/N+T	B1	220 V				13			1444	1300	S	1300			1,00	1,00	6,6	2,5	34,0	10,0	0,88	3,14	Ok
41	Tomadas Sala Aula 8	Pn/N+T	B1	220 V				13			1444	1300	R	1300			1,00	1,00	6,6	2,5	34,0	10,0	1,34	3,87	Ok
42	AR Sala Direção	Pn/N+T	B1	220 V						1	1066	1247	R	1247			1,00	1,00	6,3	6	41,0	10,0	0,51	3,24	Ok
43	AR Sala Aula 8	Pn/N+T	B1	220 V					1		1066	1247	R	1247			1,00	1,00	15,7	6	41,0	16,0	1,14	3,71	Ok
TOTAL					7	152	6	66	1	4	30639		25472	R=5+7		15997		8918		6979					

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W) 11	18	22	36	Tomadas (W) 100	150	814	1247	Pot. Inst. (VA)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FDT	FDA	Iz (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
44	Iluminação Secretaria/Entrada	Pn/N	B1	220 V			12						474	384	R	384			1,00	1,00	4,3	2,5	34,0	10,0	0,18	2,01	Ok
	ah						4						158	128	R	128				1,00	0,7	2,5	34,0				Ok
	ad						8						316	256	R	256				1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
45	Iluminação Sala Professores	Pn/N	B1	220 V			16						632	512	T			512	1,00	1,00	2,9	1,5	17,5	10,0	0,48	2,50	Ok
	ag						12						474	384	T			384		1,00	2,1	1,5	17,5				Ok
	af						4						158	128	T			128		1,00	0,7	1,5	17,5				Ok
46	Iluminação Sala DA	Pn/N	B1	220 V	1								33	33	S			33	1,00	0,03	0,3	2,5	34,0	10,0			1,68	Ok
	ai				1								33	33	S			33		1,00	0,1	2,5	34,0					Ok
47	Iluminação Sanit. Professores	Pn/N	B1	220 V	2		4						180	180	R	180			1,00	0,85	1,4	1,5	17,5	10,0	0,12	1,68	Ok
	aq						4						158	128	R	128				1,00	0,7	1,5	17,5				Ok
	ah				1								11	11	R	11				1,00	0,1	1,5	17,5				Ok
	af				1								11	11	R	11				1,00	0,1	1,5	17,5				Ok
48	Iluminação Sala Aula Gilberti. 2	Pn/N	B1	220 V	1		20						810	660	T			660	1,00	1,00	3,7	2,5	34,0	10,0	0,58	3,42	Ok
	af						8						316	256	T			256		1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
	ai						8						316	256	T			256		1,00	1,4	2,5	34,0				Ok
	af						4						158	128	T			128		1,00	0,7	2,5	34,0				Ok
	aq				1								33	33	T			33		1,00	0,1	2,5	34,0				Ok
49	Iluminação Externa	Pn/N	B1	220 V				3					500	500	S			500	1,00	1,00	2,3	2,5	34,0	10,0	0,13	2,05	Ok
	ag							1					100	100	S			100		1,00	0,5	2,5	34,0				Ok
50	Tomadas Secretaria/Entrada	Pn/N+T	B1	220 V					8				1000	800	S			800	1,00	1,00	5,1	2,5	34,0	10,0	0,58	3,50	Ok
51	Tomadas Sala Professores	Pn/N+T	B1	220 V					11				1222	1100	T			1100	1,00	0,85	8,3	2,5	34,0	10,0	0,56	3,53	Ok
52	Tomadas Sanit. Professores	Pn/N	B1	220 V					3				333	300	S			300	1,00	0,85	2,3	2,5	34,0	10,0	0,15	1,65	Ok
53	Tomadas Sala DA	Pn/N+T	B1	220 V					4				444	400	S			400	1,00	0,85	4,0	2,5	34,0	10,0	0,18	2,05	Ok
54	Tomadas Sala Aula Gilberti. 2	Pn/N+T	B1	220 V					12				1333	1200	S			1200	1,00	0,85	13,1	2,5	34,0	10,0	0,79	3,65	Ok
55	AR Secretaria	Pn/N+T	B1	220 V							1		924	814	T			814	1,00	0,85	6,5	6	41,0	10,0	0,31	2,58	Ok
56	AR Sala Professores	Pn/N+T	B1	220 V								1	1066	1247	R	1247			1,00	0,85	10,8	6	41,0	10,0	0,38	3,13	Ok
57	AR Sala Aula 9	Pn/N+T	B1	220 V								1	1066	1247	R	1247			1,00	0,85	13,6	6	41,0	16,0	0,48	3,27	Ok
TOTAL					2	2	62	2	39	1	2		10251	8140	R=5+7	3688		3688	3688								

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Pot. Inst. (VA)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FDT	FDA	Iz (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1	Térreo 1	3F+N+T	B1	380 / 220 V	19997	17333	R+S+T	7919	4998	4998	1,00	1,00	34,5	10	30,4	40,0	1,68	1,12	Ok
QD2	Térreo 2	3F+N+T	B1	380 / 220 V	30639	25472	R+S+T	15997	8918	8370	1,00	1,00	51,6	16	65,0	80,0	2,88	2,88	Ok
QD3	Térreo 3	3F+N+T	B1	380 / 220 V	10251	8140	R+S+T	3688	3688	3688	1,00	1,00	25,5	10	15,6	40,0	1,70	1,67	Ok
TOTAL					60480	49035	R+S+T	28504	13604	13185									

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Pot. Inst. (VA)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FDT	FDA	Iz (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QM1	Térreo	3F+N+T	B1	380 / 220 V	60480	49035	R+S+T	28504	13604	13185	1,00	1,00	68,1	16	76,6	80,0	0,66	0,66	Ok
TOTAL					60480	49035	R+S+T	28504	13604	13185									

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	13,00	100	13,00
	7,89	60	3,95
		TOTAL	16,95

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	13,00	100	13,00
	14,69	60	7,35
		TOTAL	16,35

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	10,33	100	10,33
		TOTAL	10,33

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	13,00	100	13,00
	44,49	60	26,69
		TOTAL	34,95

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	13,00	100	13,00
	44,49	60	26,69
		TOTAL	34,95

QUADRO DE CARGAS
s/esc.

QD1 (Térreo 1)



QD2 (Térreo 2)



QD3 (Térreo 3)



QM1 (Térreo)



DIAGRAMA MULTIFILAR
s/esc.

QM1 (Térreo)
(49035 W)



QD1 (Térreo 1)
(17333 W)



QD2 (Térreo 2)
(25472 W)

QD3 (Térreo 3)
(8140 W)


10 A
2,5
(994 W) 42 Iluminação Secretaria/Entrada
(815 W) 43 Iluminação Sala Professores
(33 W) 44 Iluminação Sala DA
(1100 W) 45 Tomadas Sala