Proprietário	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA CNPJ: 88.488.388/0001-00
Responsável Projeto:	Eng. Civil Eldon Alberto Redzisgel Crea/RS 48.490-D

PROJETO PPCI

LOTE 03 - 03 - EMEF PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO

Avenida Borges de Medeiros, n.º 639, bairro Passo D´Areia, cidade Santa Maria/RS

Área	5.530,90 m²
Escala	INDICADA
Data	AGO	2016
Prancha	03	05

PLANTA BAIXA

DETALHES

LEGENDA

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISOS	Classe I
PAREDES	Classe I
FORRO	Classe I
COBERTURA:	
Telhas	Classe I
Estrutura do Telhado	Classe II-A

POPULAÇÃO POR PAVIMENTO (área interna)

3º Pavimento	= 501 pessoas
2º Pavimento	= 368 pessoas
Pavimento Térreo	= 418 pessoas
Pavimento Térreo	= 368 pessoas

CARGA DE EXAUSTÃO

A CARGA DE EXAUSTÃO, CONFORME REGULAÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 11, PARTE 01:2016 e PARTE 02:2016, NÃO DEVERÁ EXCEDER A CARGA DE INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE EXAUSTÃO POR 2.000 m³/h.

A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DO CBMRS, ESPECIALMENTE A RT 11 PARTE 01:2016 e PARTE 02:2016 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.

A QUANTIDADE DE PONTOS DE EXAUSTÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER A CARGA DE EXAUSTÃO DEVERÁ SER DIMENSIONADA POR PROJETO ESPECÍFICO, CONFORME A RT 11 PARTE 01:2016 e PARTE 02:2016 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.

PLANTA BAIXA Pav. Térreo
A: 1.882,37 m²
1 / 125

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
s/escc.

PISO ACABADO
PISO ACABADO
piktograma 1,80m
piktograma 1,80m

DETALHE EXTINTOR
1 / 40

LEGENDA

PISO ACABADO
PISO ACABADO
Extintor de incêndio
Suporte com gancho
Altura = 1,60m
Altura = 1,60m

DETALHE ALARME INCÊNDIO
1 / 40

LEGENDA

Alarme de incêndio
Acionador manual

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
s/escc.

ACIONAMENTO
(COM SETA IND. PARA BAIXO)

ACIONAMENTO
(COM SETA IND. A DIREITA SAÍDA)

ACIONAMENTO
(COM SETA IND. A ESQUERDA SAÍDA)

ACIONAMENTO
(COM SETA DUPLA FACE INDICAÇÃO SAÍDA SENTIDO ÚNICO)

ACIONAMENTO

LEGENDA

Luminária de emergência - autônoma de LED - potência 3w - autonomia mínima 3 horas